

Prolunga per elettrodo sonda triboelettrica

Settori: [Ventilazione](#)

Applicazioni: [Fissa](#)

Problematiche: [Polveri](#)



COD: PROTRIBOELET000

L'elettrodo deve avere una lunghezza quasi pari al diametro del camino da monitorare, considerando circa 20mm in meno.

L'elettrodo può essere tagliato in cantiere.

Approfondimento

In caso di installazione della sonda triboelettrica in camini con diametro superiore agli 800mm e con velocità d'aria superiore ai 12m/s consigliamo di installare, sul lato opposto della sonda, un supporto isolato al quale fissare lo stelo.

ATTENZIONE! L'installazione della sonda deve avvenire con una inclinazione verso il basso di 2° per evitare ristagni di umidità e/o acqua sull'isolante.

